



БЕКТЕМІН
«Секторлық жылу желілері» ЖШС
Бас директоры

А.И. Моисей

09

2025 ж.

Хаттама

Нысандарды орталықтандырылған жылумен қамту жүйесіне қосуға техникалық шарттарды беруге арналған «Ашық аймақтарды» анықтау сұрағы бойынша
«10» 09 2025 ж. № 2 Техникалық шешім

Төраға:

Моисей А.И. – Бас директор

Хатшы:

Кузьмина К.Б. – ОТБ жетекші инженер-энергетигі

Комиссия мүшелері:

Банченко Е.И.

Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары –
бас инженер

Кузин Ю.Н.

ТЖЖБ бастығы

Жекенов Б.К.

№2 ЖЖА бастығы

Чигрина З.Ф.

ОТБ бастығы

Кузьмина К.Б.

ОТБ жетекші инженер-энергетигі

Күн тәртібі:

Жаңа тұқтынушыларды орталықтандырылған жылумен қамту жүйесіне қосуға техникалық шарттарды беруге арналған «Ашық аймақтарды» анықтау

Талқыланды:

Жаңа тұтынушыларды орталықтандырылған жылумен қамту жүйесіне қосу үшін қолдағы құбырлардың өткізу қабілеттілігіне, сонымен қатар қосымша жылу жүктемесіне қосуға ТК-14К бастап (4 шағынаудан) кварталішілік жылу жүйелерінде жүргізілген анализ қорытындылары бойынша төмендегідей жағдай анықталды: ЦТП-41 бастап кварталішілік жылу жүйелерінің өткізу қабілеттілігі диаметрлерді арттыру мақсатымен кварталішілік жылу жүйелерінің қайта құрылуын өткізусіз қосымша қуаттарды қосуға жеткіліксіз.

Шешім қабылданды:

Жоғарыда айтылғанның негізінде, құбырлардың диаметрін арттыру мақсатымен ТК-14К ЦТП-41 бастап барлық кварталішілік жылу жүйелерінің қайта құруын өткізу қажеттілігіне байланысты төмендегідей шешім қабылдансын:


Жаңа тұтынушыларды орталықтандырылған жылумен қамту жүйелеріне қосымша жылу жүктемесін қосуға және қосымша жылу жүктемесін қосуға арналған «Жабық аймақ».

Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары
- бас инженер




Е.И. Банченко

ТЖЖБ бастығы



Ю.Н. Кузин

№ 2 ЖЖА бастығы



Б.К. Жекенов

ӨТБ бастығы



З.Ф. Чигрина

ӨТБ жетекші инженер-энергетигі



К.Б. Кузьмина